



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Fachamt Bauprüfung
Postfach 10 22 20 - 20015 Hamburg

###

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Bauprüfung
M/BP

Klosterwall 6 (City-Hof, Block C)
20095 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 54 - 34 48
Telefax 040 - 42 79 - 01 54 1
E-Mail Baupruuefabteilung@hamburg-
mitte.hamburg.de

Ansprechpartnerin: ###
Telefon 040 - 4 28 54 - ###
Telefax ###
E-Mail ###

GZ.: M/BP/03845/2014
Hamburg, den 15. Juni 2016

Verfahren
Eingang

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
14.10.2014

Grundstück
Belegenheit
Baublock
Flurstück

120-002
935 in der Gemarkung: Borgfelde

ÖPP-Projekt Berufliche Schulen Hamburg
Neubau Staatliche Schule Gesundheitspflege - W1 mit 360 Schülern

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 3 zum Genehmigungsbescheid

**über den Wegfall der Hausmeisterwohnung zu Gunsten eines
Unterrichtsraumes sowie über die Abtrennung der Lehrküchen**

Ausführungsgrundlagen

Bestandteil des Bescheides



Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do
von 09:00 bis 15:00 Uhr
Mi - geschlossen
Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr
Bauberatung findet nur nach
Terminvereinbarung statt.

Öffentliche Verkehrsmittel:
U1 Steinstraße

- die Vorlagen Nummer

0 / 45 Grundriss / Erdgeschoss; 1:100; Plan B1-09_4_A_GR-xx_00_0010_B_00-
0 / 46 Grundriss / Erdgeschoss; 1:50; Plan B1-09_5_A_GR-xx_00_H200_P_RE-

Folgende Vorlagen werden ungültig:

0 / 13 Grundriss Erdgeschoss
0 / 40 Brandschutzplan (nur Grundriss Erdgeschoss)

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Anlage

BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE

AUFLAGEN

Unterteilung notwendiger Flure:

1. Notwendige Flure müssen alle 30 m durch nicht abschließbare, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse in Rauchabschnitte unterteilt werden (§ 34 (3) HBauO).
Der Rauchschutzabschluss zwischen Achse 8 und 9 ist beizubehalten.

Transparenz in HH

Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Errichtung

Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse 5

Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude

Zahl der Vollgeschosse: 3 Vollgeschosse