



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Fachamt Bauprüfung
Postfach 10 22 20 - 20015 Hamburg

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Bauprüfung
M/BP

###

Klosterwall 6 (City-Hof, Block C)
20095 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 54 - 34 48
Telefax 040 - 42 79 - 01 54 1
E-Mail Baupruefabteilung@hamburg-
mitte.hamburg.de

Ansprechpartner: ###
Zimmer ###
Telefon 040 - 4 28 54 - ###
E-Mail ###

GZ.: M/BP/00610/2013
Hamburg, den 16. Juni 2014

Verfahren
Eingang

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
25.02.2013

Grundstück
Belegenheit
Baublock
Flurstück

105-005
1040 in der Gemarkung: Neustadt Süd

Dachgeschossausbau, Aufstockung und Aufbringen eines WDV-Systems - hofseitig

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 1 zum Genehmigungsbescheid vom 29.04.2014

**über die Bedingung zur bauordnungsrechtlichen Abweichung
nach § 69 HBauO unter Ziffer 2.4.**

Ausführungsgrundlagen

Die im Genehmigungsbescheid unter Ziffer 2.4. formulierte Abweichung wird ungültig und durch folgenden Abweichungstatbestand ersetzt:



Sprechzeiten:
Mo, Di, Do 09.00 - 15.00 Uhr
Fr 09.00 - 12.00 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel:
U1 Steinstraße

Die technische Sachbearbeitung
(Bauprüfung) erreichen Sie nur nach
Terminvereinbarung

Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften

2. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichung wird nach § 69 HBauO zugelassen

- 2.4. für den Verzicht auf das Herstellen von feuerbeständigen Geschossdecken über dem 4. Obergeschoss (§ 29 Abs. 1 HBauO).

Bedingung

Die vorhandene Holzbalkendecke über dem 4. Obergeschoss ist brandschutztechnisch von oben mindestens feuerbeständig zu ertüchtigen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Änderung / Nutzungsänderung
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Wohngebäude
Zahl der Vollgeschosse: 5 Vollgeschosse