



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Fachamt Bauprüfung
Postfach 10 22 20 - 20015 Hamburg

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Bauprüfung
M/BP

###

Klosterwall 6 (City-Hof, Block C)
20095 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 54 - 34 48
Telefax 040 - 42 79 - 01 54 1
E-Mail Baupruefabteilung@hamburg-
mitte.hamburg.de

Ansprechpartner: ###
Zimmer ###
Telefon 040 - 4 28 54 - ###
E-Mail ###

GZ.: M/BP/02771/2012
Hamburg, den 14. Oktober 2013

Verfahren
Eingang

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
24.10.2012

Grundstück
Belegenheit
Baublock
Flurstück

107-001
01252

Holstenhof, Revitalisierung eines Kontorhauses, Erneuerung der Dachkonstruktion und Dachaufstockung im Innenhof

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 2 **zum Genehmigungsbescheid**
über den Ersatz der Anlage 1, Ziffer 19 (Brüstungsholm)

Die Anforderung nach Anlage 1, Ziffer 19 des Baugenehmigungsbescheides vom 27.03.2013 wird aufgehoben und wie folgt ersetzt:



Sprechzeiten:
Mo-Do 09.00 - 15.00 Uhr
Fr 09.00 - 12.00 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel:
U1 Steinstraße

Die technische Sachbearbeitung (Bauprüfung) erreichen Sie nur nach Terminvereinbarung

Die festverglasten Bereiche sind mit einer absturzsichernden Verglasung nach TRAV zu versehen. Für die schmalen Öffnungselemente mit Dreh- / Kippfunktion wird ein von außen vor den Öffnungsflügeln befestigter Brüstungsholm zugelassen, da es sich um ein Bestandsgebäude handelt und die Öffnungsflügel in Ihrer lichten Breite begrenzt sind, Dieser Brüstungsholm ist je nach Absturzhöhe 1,0 m bzw. 1,1 m über OKFFB anzubringen.

Dem Widerspruch gegen die Bedingung zu Anlage 1, Ziffer 19 der Genehmigung wird hiermit abgeholfen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

###