



# Freie und Hansestadt Hamburg

## Bezirksamt Altona

Bezirksamt Altona - Dezernat Wirtschaft,  
Bauen und Umwelt - 22758 Hamburg

###  
###  
###  
###

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
A/WBZ2 Fachamt Bauprüfung

Jessenstraße 1 - 3  
22767 Hamburg  
Telefon 040 - 4 28 11 - 63 63  
Telefax 040 - 427 31 1276  
E-Mail Zentrum-Wirtschaft-Bauen-  
Umwelt@altona.hamburg.de

Ansprechpartnerin: ###  
Zimmer ###  
Telefon 040 - 4 28 11 - ###  
Telefax ###  
E-Mail ###

GZ.: A/WBZ/03191/2012  
Hamburg, den 27. Mai 2014

Verfahren  
Eingang

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO  
13.08.2012

Grundstück  
Belegenheit  
Baublock  
Flurstück

###  
223-019  
01337 in der Gemarkung: Blankenese

**Erweiterung und Umbau Krankenhaus TABEA**  
Änderungsantrag vom 24.05.13  
**Änderungsantrag vom 19.05.14**

### ÄNDERUNGSBESCHEID

**Nummer 3 zum Genehmigungsbescheid**

**über**

**die Ausführung von Fluchttüren als Schiebetüren  
mit Schleusensteuerung und Not-Aus-Knopf  
im Bereich OP-Einschleusung (Zusammenschaltung 1) und  
im Bereich OP-Aufwachraum (Zusammenschaltung 2)  
im Erdgeschoss**



WC

Sprechzeiten:  
nach Vereinbarung im Service Zentrum  
oder beim Sachbearbeiter

Öffentliche Verkehrsmittel:  
S1, S11, S2, S3, S31 Altona  
112, 155 Große Bergstraße

## Ausführungsgrundlagen

Bestandteil des Bescheides

- die Vorlagen Nummer

49 / 212	Antrag / Abweichung - Begründung
49 / 214	Grundriss EG (Ausschnitt Achse 2-16/A'-H)
49 / 216	Grundriss / Erdgeschoss Rettungswege

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.  
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.

Die Vorlagen Nummer **49/202 wird ungültig.**

## Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften

1. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichung wird nach § 69 HBauO zugelassen

- 1.1. von § 31 HBauO für die Ausführung von Fluchttüren als Schiebetüren mit Schleusensteuerung und Not-Aus-Knopf im OP-Bereich (Zusammenschaltung 1) und im Aufwachbereich (Zusammenschaltung 2) im Erdgeschoss

### Bedingung

Die Abweichung wird erteilt, vorbehaltlich der Zustimmung im Einzelfall.  
Die Zustimmung muss vor Innutzungnahme vorliegen.  
(Die Zustimmung im Einzelfall vom 21.05.14 wurde bereits vorgelegt.)

## Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

## Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.

## Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

## **Anlage**

### **STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG**

Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Änderung / Errichtung  
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude  
Zahl der Vollgeschosse: 3 Vollgeschosse

Transparenz in HH