

Hamburg Port Authority, Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg

Bauprüfabteilung Hafen

HPA PA1

###

Telefon 040 - 4 28 47 - 25 57
Telefax ###

Ansprechpartner

###

E-Mail

###

Gz.: HPA / E162 / 00238 / 2013

Datum 02.10.2018

###

Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
Eingang 23.08.2013

Grundstück
Belegenheit ###
Baublock 139-005
Flurstück 1635 in der Gemarkung: Steinwerder-Waltershof

Antrag zur Genehmigung eines Brandschutzkonzepts für Verwaltungsgebäude

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 1 zum Genehmigungsbescheid

über die Änderung des Brandschutzkonzeptes hinsichtlich der
Brandschutzqualität der vorhandenen Decken

Ausführungsgrundlagen

Bestandteil des Bescheides

- die Vorlagen Nummer

1 / 18 Brandschutzkonzept Tektur A

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.

Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften

1. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichung wird nach § 69 HBauO zugelassen
 - 1.1. Untersuchungen der Geschossdecken im Verwaltungsgebäude ergaben eine vorhandene Brandschutzqualität von F60 statt erwarteter F90.
Eine Ertüchtigung der Decke durch eine F90-A Abhangdecke ist aus statischen Gründen nicht möglich, das Aufbringen einer Spritzmörtelschicht ist im laufenden Betrieb derzeit nicht umsetzbar.
 - 1.2. Kompensiert werden soll durch Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlage der Kat. 2 auf eine flächendeckende BMA Kategorie 1 nach DIN 14674, sie wird auf die Betriebsfeuerwehr B+V aufgeschaltet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Anlage zum Bescheid
###

Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG).
Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Änderung, Nutzungsänderung

Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse 5

Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude