



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Fachamt Bauprüfung
Postfach 10 22 20 - 20015 Hamburg

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Bauprüfung
M/BP

###

Klosterwall 6 (City-Hof, Block C)
20095 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 54 - 34 48
Telefax 040 - 42 79 - 01 54 1
E-Mail baupruefung@hamburg-mitte.hamburg.de

Ansprechpartnerin: ###
Telefon ###
Telefax ###
E-Mail ###

GZ.: M/BP/03206/2016
Hamburg, den 24. August 2017

Verfahren
Eingang

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO
28.10.2016

Grundstück
Belegenheit
Baublock
Flurstück

121-017
893 in der Gemarkung: Hamm Geest

Montage eines WDV-Systems mit 20 cm Dämmung sowie Erneuerung der Balkonanlagen

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 1 zum Genehmigungsbescheid

**über den Entfall von Ziffer Nr. 4 und Nr. 5 des
Genehmigungsbescheids vom 21.06.2017**

Ausführungsgrundlagen



Öffnungszeiten:
Mo, Fr
von 09.00 bis 12.00 Uhr
Di, Do
von 09.00 bis 15.00 Uhr
Mi - geschlossen
Bauberatung findet nur nach

Öffentliche Verkehrsmittel:
U1 Steinstraße

Die Ziffer Nr. 4 und Nr. 5 des Baugenehmigungsbescheids v. 21.06.2017 entfallen ebenso wie die damit verbundenen Grüneintragungen in den Plänen.

Anforderungen an die Dämmung werden im Bereich der Kellerdecke sowie über der obersten Geschossdecke hier nicht gestellt. Sollte sich die Dämmung im Bereich von notwendigen Fluren oder Treppenträumen befinden, würden erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten der Dämmung gestellt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Errichtung

Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse 4

Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Reines Wohngebäude

Zahl der Vollgeschosse: 4 Vollgeschosse