



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Altona

Bezirksamt Altona - Dezernat Wirtschaft,
Bauen und Umwelt - 22758 Hamburg

###

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
A/WBZ2 Fachamt Bauprüfung

Jessenstraße 1 - 3
22767 Hamburg

Telefon 040 - 4 28 11 - 63 63

Telefax 040 - 427 9 02570

E-Mail Zentrum-Wirtschaft-Bauen-
Umwelt@altona.hamburg.de

Ansprechperson: ###

Zimmer ###

Telefon ###

Telefax ###

E-Mail ###

GZ.: A/WBZ/01195/2017

Hamburg, den 9. Oktober 2018

Verfahren
Eingang

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
16.02.2017

Grundstück
Belegenheit
Baublock
Flurstücke

###

216-037

3713, 5285, 1998, 2175, 2176, 3712, 5283
in der Gemarkung: Ottensen

Neubau eines Bürogebäudes mit 77 Stellplätzen (TG)

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 6

zum Genehmigungsbescheid

**über die Konkretisierung des Brandschutzkonzeptes in Bezug
auf den Punkt 20 der Genehmigung und den Widerspruch W 03.**

Folgende Änderungen bzw. Klarstellungen zum genehmigten Brandschutzkonzept
(Bauvorlage 01195 / 2017 / 1 / 210) werden mit diesem Bescheid geändert:



WC

Sprechzeiten:
nach Vereinbarung im Service Zentrum
oder beim Sachbearbeiter

Öffentliche Verkehrsmittel:
S1, S11, S2, S3, S31 Altona
112, 37, 283, 288 Große Bergstraße

1. Seite 27

Unter Punkt 4.5 – Aufzugsanlagen

Es werden die letzten 8 Zeilen der Seite 27 ersatzlos gestrichen.

2. Seite 28

Unter Punkt 4.5 – Aufzugsanlagen

Es werden die ersten 7 Zeilen der Seite 28 ersatzlos gestrichen.

3. Seite 44

Unter Nr 4.12 – Sicherheitsstromversorgung – Hinweis 1.

Der Hinweis 1 wird ersatzlos gestrichen. Der bisherige Hinweis 2 wird zum neuen Hinweis 1.

Der neue Hinweis 1 lautet nun: Für die Garagenentrauchung wird in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Garagenverordnung auf eine Sicherheitsstromversorgung verzichtet.

4. Seite 45

Unter Nr 4.12 – Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen – Punkt 6 der Aufzählung

Der Aufzählungspunkt „den Antrieben und Brandsteuerungen der Aufzüge“ wird ersatzlos gestrichen.

5. Seite 47

Unter Punkt 4.14 - Lage und Anordnung von Brandmeldern mit Unterzentralen und Feuerwehranzeigetableau, Auslösestellen – Seite 47 – Punkt 6 der Aufzählung

Der Aufzählungspunkt „die Brandfallsteuerung aller Aufzüge“ wird ersatzlos gestrichen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift