



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Nord

Bezirksamt Hamburg-Nord, Postfach 20 17 44, D - 20243 Hamburg

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt
Fachamt Bauprüfung

###

Kümmellstraße 6
20249 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 04 - 68 07
Telefax 040 - 4 28 04 - 67 10
E-Mail wbz@hamburg-nord.hamburg.de

Ansprechpartner: ###
Zimmer 104
Telefon 040 - 4 28 04 - 64 25
Telefax 040 - 4 28 04 - 67 10

Gz.: **N / WBZ / 04813 / 2012**

Hamburg, den 6. Juni 2014

Verfahren
Bezug

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
Genehmigung vom 16.05.2013

Grundstück
Belegenheiten
Baublock
Flurstück

###

417-018

1399

in der Gemarkung Hohenfelde

Dreigeschossiger Neubau für die Staatliche Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung (G 11)

ÄNDERUNGSBESCHEID Nr. 5

zum Genehmigungsbescheid

über die Änderung einer Brandschutztechnischen Anforderung

Nach § 59 Absatz 1 i.V.m. § 72 Absatz 1 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14.12.2005 in der geltenden Fassung werden aufgrund eines Fehlers beim Erstellen des Änderungsbescheides Nr. 4 vom 30.04.2013 zum Genehmigungsbescheid N / WBZ / 04813 / 2012 vom 16.05.2013 hiermit Brandschutztechnische Anforderungen an Wände, Decken, Dächer und deren Öffnungen hinsichtlich der Qualität der Abschlüsse der Öffnungen der Treppenraumwände klargestellt bzw. berichtigt.



Öffnungszeiten des Foyers:

Mo, Di 8:00-15:00

Do 8:00-18:00

Fr 8:00-12:00

Beratungstermine nach Vereinbarung

Öffentliche Verkehrsmittel:

Kellinghusenstraße U1, U3

Tarpenbekstraße Bus 22, 39

Julius-Reincke-Stieg Bus 20, 25

Die Ziffer 7. des Änderungsbescheides Nr. 4 vom 30.04.2014 wird hiermit ungültig und durch die Ziffern 1. und 2. dieses Änderungsbescheides ersetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Der Bescheid umfasst auch die Nebenbestimmungen und Hinweise entsprechend der

- Anlage Nr. 1 - Bauordnungsrechtliche Auflagen und Hinweise
- Anlage Nr. 2 - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Unterschrift

Gebühr

Aufgrund von § 3 Absatz 1 i.V.m. § 10 Absatz 1 des Gebührengesetzes (GebG) vom 05.03.1988 in der geltenden Fassung ist diese Amtshandlung gebührenfrei.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE

Zuständige Stelle für die Überwachung

Bezirksamt Hamburg-Nord
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt
Fachamt Bauprüfung
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

Vorschriften

Bei der Ausführung und dem Betrieb bzw. der Nutzung der Anlage sind folgende Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten :

- die Hamburgische Bauordnung (HBauO) vom 14.12.2005,
- die aufgrund der HBauO erlassenen Rechtsvorschriften sowie
- die als Technische Baubestimmungen (TB) eingeführten technischen Regeln

Brandschutztechnische Anforderungen an Wände, Decken, Dächer und deren Öffnungen (Änderungen der Ziffer 7. des Änderungsbescheides Nr. 4 vom 30.04.2014 bzw. der Ziffer 36. des Genehmigungsbescheides vom 16.05.2013)

1. Die Verbindungstüren von den notwendigen Fluren zu den notwendigen Treppenräumen müssen als Rauchschutzabschlüsse mindestens rauchdicht und selbstschließend sein und dürfen einschließlich lichtdurchlässiger Seitenteile und Oberlichter nicht breiter als 2,50 m sein (§ 33 Absatz 6 HBauO).
2. Die Verbindungstür von dem notwendigen „Haupttreppenhaus“ zur „Pausenhalle“ muss als Feuerschutzabschluss mindestens Feuer hemmend, rauchdicht und selbstschließend sein und darf einschließlich lichtdurchlässiger Seitenteile und Oberlichter nicht breiter als 2,50 m sein (§ 51 und § 33 i.V.m. § 17 HBauO)

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Absatz 1 Nr. 13 des Hamburgischen Transparenzgesetzes [HmbTG] vom 19.06.2012 in der geltenden Fassung).

Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt :

- Art der Baumaßnahme : Errichtung
- Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung : Nichtwohngebäude
- Zahl der Vollgeschosse : 3 Vollgeschosse