



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Nord

Bezirksamt Hamburg-Nord, Postfach 20 17 44, D - 20243 Hamburg

###

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Um-
welt
Fachamt Bauprüfung

Kümmellstraße 6
20249 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 04 - 68 07
Telefax 040 - 4 27 90 - 48 48
E-Mail wbz@hamburg-nord.hamburg.de

Ansprechpartner: ###
Zimmer ###
Telefon 040 - 4 28 04 - ###

GZ.: N/WBZ/04434/2015
Hamburg, den 11. April 2018

Verfahren
Eingang

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
18.12.2015

Grundstück
Belegenheiten
Baublock
Flurstück

432-104
11781 in der Gemarkung: Langenhorn

**Neubau von 3 Wohngebäuden mit 76 WE und TG mit 49 ST
2. BA, Häuser 3-5**

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 3

zum Genehmigungsbescheid

über die Abweichung zu § 28 (5) HBauO



Öffnungszeiten des Foyers:
Mo, Di 8:00-15:00
Do 8:00-16:00
Fr 8:00-12:00
Beratungstermine nach Vereinbarung

Öffentliche Verkehrsmittel:
Kellinghusenstraße U1, U3
Tarpenbekstraße Bus 22, 39
Julius-Reincke-Stieg Bus 20, 25

Ausführungsgrundlagen

Die Schnittdarstellung oberhalb der Brandwand auf Anlage 1/9 wird ungültig.

Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften

1. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichung wird nach § 69 HBauO zugelassen

- 1.1. für das Hinwegführen brennbarer Baustoffe (brennbare Abdichtungsbahn) über die erforderliche auskragenden, feuerbeständige Platte aus nichtbrennbaren Baustoffe im Bereich des Brandwandverlaufes des Daches Haus 3. (§ 28 Abs. 5 HBauO)

Bedingung

Die bauordnungsrechtliche Abweichung von § 28 Abs. 5 HBauO wird unter der Bedingung erteilt, dass folgende Aufbauten ausgeführt werden:

- der über die Brandwand hinweggeführte brennbare Baustoff ist mit einer mindestens 7 cm dicken Kiesschüttung auf einer Breite vom mindestens 1,0 m über den Verlauf der inneren Brandwand abzudecken.
- Zusätzlich sind in einer Breite von 1,0m über dem Verlauf der inneren Brandwand 8 cm dicke nichtbrennbare Platten 50 x 50 cm zu verlegen.
- Die komplette Dachdämmung muss schwerentflammbar (B1) sein, darunter eine durchgehende Stahlbetondecke.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Errichtung

Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse 5 und 4

Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Reines Wohngebäude

Zahl der Vollgeschosse: 5 Vollgeschosse