



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Altona

Bezirksamt Altona - Dezernat Wirtschaft,
Bauen und Umwelt - 22758 Hamburg

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
A/WBZ2 Fachamt Bauprüfung

###

Jessenstraße 1 - 3
22767 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 11 - 63 63
Telefax 040 - 427 31 1276
E-Mail Zentrum-Wirtschaft-Bauen-
Umwelt@altona.hamburg.de

Ansprechpartner: ###
Zimmer ###
Telefon 040 - 4 28 11 - ###
Telefax 040-427-3-11278
E-Mail ###

GZ.: A/WBZ/04308/2013

Hamburg, den 18. September 2014

Verfahren
Eingang

Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
04.07.2013

Grundstück
Belegenheit
Baublock
Flurstücke

217-018
2659, 3784, 4098 in der Gemarkung: Groß-Flottbek

**Neubau Forschungshalle
Center for Hybrid Nanostructures (CHyN)**

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 3 zum Genehmigungsbescheid

**über die Änderung des Verlaufs der Rettungswege der Labore R
049_WL2 im EG und R139_BL5 im 1.OG**

Dieser Bescheid schließt ein:

Ausführungsgrundlagen

Bestandteil des Bescheides



WC

Sprechzeiten:
nach Vereinbarung im Service Zentrum
oder beim Sachbearbeiter

Öffentliche Verkehrsmittel:
S1, S11, S2, S3, S31 Altona
112, 155 Große Bergstraße

- die Vorlagen Nummer

284 / S -147	Schreiben Sprinkenhof vom 31.07.14
284 / 165	Antrag / Abweichung - Begründung
284 / 166	Antrag / Abweichung - Begründung
284 / 167	Grundriss / Erdgeschoss
284 / 168	Grundriss / 1.Obergeschoss

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.

Die Vorlagen Nummer 284/154 + 155 werden ungültig.

Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften

1. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichungen werden nach § 69 HBauO zugelassen

- 1.1. Für das Überschreiten der maximal zulässigen Länge des Rettungsweges von 35 m um bis zu 10,5 m auf bis zu 45,5 m für das Labor R049_WL2 im Erdgeschoss (§ 33 Abs.2 HBauO)

Begründung

Die Abweichung wird erteilt, da keine Bedenken bestehen und auch die Feuerwehr zugestimmt hat

- 1.2. Für das Überschreiten der maximal zulässigen Länge des Rettungsweges von 35 m um bis zu ca. 6 m auf bis zu 40,7 m für das Labor R139_BL5 im Obergeschoss (§ 33 Abs.2 HBauO)

Begründung

Die Abweichung wird erteilt, da keine Bedenken bestehen und auch die Feuerwehr zugestimmt hat

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Errichtung

Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude

Zahl der Vollgeschosse: 4 Vollgeschosse