



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Nord

Bezirksamt Hamburg-Nord, Postfach 20 17 44, D - 20243 Hamburg

####

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und
Umwelt
Fachamt Bauprüfung

Kümmellstraße 6
20249 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 04 - 68 07
Telefax 040 - 4 27 90 - 48 48
E-Mail wbz@hamburg-nord.hamburg.de

Ansprechpartnerin: ####
Zimmer ####
Telefon ####

GZ.: N/WBZ/00583/2017

Hamburg, den 19. Dezember 2017

Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
Eingang 16.02.2017

Grundstück
Belegenheit ####
Baublock 406-049
Flurstück 8286 in der Gemarkung: Groß-Borstel

Verbesserung des Brandschutzes eines bestehenden Betriebsgebäudes (Haus 6)

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 1 zum Genehmigungsbescheid vom 15.Mai 2017

**1. Änderung der geforderten feuerhemmenden
Brandschutzqualität der Deckenverkleidung**

2. für den Verzicht auf die Prüfung der Standsicherheit



Öffnungszeiten des Foyers:
Mo, Di 8:00-15:00
Do 8:00-16:00
Fr 8:00-12:00
Beratungstermine nach Vereinbarung

Öffentliche Verkehrsmittel:
Kellinghusenstraße U1, U3
Tarpenbekstraße Bus 22, 39
Julius-Reincke-Stieg Bus 20, 25

zu 1. Deckenverkleidung

Die in der Genehmigung vom 15.Mai 2017 unter Ziffer 1, 4.Spiegelstrich und Ziffer 4. b) aufgeführte Forderung nach einer feuerhemmenden Brandschutzqualität für die unterseitige Verkleidung der gesamten Erdgeschossdecke wird folgendermaßen geändert:

Die unterseitige Verkleidung darf in annähernd feuerhemmender Brandschutzqualität, bzw. in "Bauart F30" hergestellt werden, weil der Bestand eine qualifizierte Ausführung nicht zulässt oder dies einen unverhältnismäßig großen Aufwand zur Folge hätte.

Mit dieser Ausführung wird bei einem Brandereignis ein Rauchübertrag von den Werkstattträumen über die offene Holzkonstruktion in den notwendigen Flur und Treppenraum so weit wie möglich verhindert.

Hinweis: BSW/ABH2 steht für die Beurteilung von Detailplänen zur Verfügung.

zu 2. Ergänzungsbescheid Standsicherheit

Auf die unter Ziffer 3.1 in der Genehmigung vom 15.Mai 2017 geforderte Prüfung der Standsicherheit wird hiermit verzichtet. Ein Ergänzungsbescheid ist somit nicht mehr erforderlich.

Ausführungsgrundlagen

Die Grüneintragungen zu *1 auf den genehmigten Bauvorlagen Nr. 43/3 (Grundrisse und Schnitt A-A) und Nr. 43/9 (Schnitt A-A Brandschutzplan) werden entsprechend in "annähernd feuerhemmend" und "Bauart F30" geändert.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Unterschrift

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG

Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Änderung

Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse 3

Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude